

Вручен по адресу



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Чеченской Республике**

Территориальный отдел Роспотребнадзора в Грозненском районе

364020 Чеченская Республика г. Грозный, ул. Старопромысловское шоссе 10	e-mail:to-rpn-grozny@mail.ru	ОКПО 51348650 ОГРН 1052021004551 ИНН/КПП 2015039283/201501001	
28	01	2021	07

Главе администрации
Шатойского
муниципального района, ЧР
Акаеву Р.Х.

Уважаемый Руслан Хумидович!


В соответствии с пунктом 5 статьи 23 Федерального закона от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уведомляем, что по результатам федерального государственного санитарного надзора за качеством питьевой воды средние уровни показателей проб питьевой воды после водоподготовки, отобранные в течение предшествующего календарного года, не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (утв. Главным государственным врачом РФ от 26 сентября 2001г. №24).

Питьевое водоснабжение населения Шатойского муниципального района осуществляется преимущественно за счет естественного выхода грунтовых вод в виде родников.

За текущий период 2020 года по микробиологическим показателям всего отобрано 282 проб, по санитарно-химическим показателям исследования не проводились. Количество не соответствующих санитарным нормам по микробиологическим показателям составило – 18 проб.

По паразитологическим показателям не соответствующих проб не выявлено.

Преимущественно загрязнение питьевой воды происходит вследствие вторичного загрязнения – при повреждении водопроводной сети, происходит частичное и




временное прекращение подачи воды. За это время в трубопроводе создается своеобразный вакуум, который засасывает загрязняющие вещества, песок, частички земли из прилегающего грунта. При возобновлении водоснабжения они разносятся потоком по трубопроводу. Слой таких отложений и является основной причиной ухудшения качества питьевой воды, внося в воду загрязнения, передвигающиеся по трубопроводу.

Согласно пункту 6 статьи 23 Федерального закона от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае получения уведомления о несоответствии показателей качества воды требованиям органы местного самоуправления **до 1 марта** очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Пунктом 7 статьи 23 Федерального закона от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» определено: организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания от органов местного самоуправления разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, **в срок до 1 июля** очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы. При отсутствии плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике на основании Федеральных законов от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» **обязано направить иск в судебные органы** о признании факта бездействия по неисполнению требований санитарного законодательства в отношении организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и о возложении обязанностей по устранению выявленных нарушений качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

С уважением,

Начальник ТО



Эжиева М.Х.